



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

**ГУ МЧС России по Свердловской области**

г. Екатеринбург ул. Шейнкмана, 84; т. 217-44-08

**Управление надзорной деятельности и профилактической работы**

г. Екатеринбург ул. Шейнкмана, 84; т. 3124426

**Отделение надзорной деятельности и профилактической работы (по Верх-**

**Исетскому району МО «город Екатеринбург»)**

**ОНД и ПР МО «город Екатеринбург»**

620102, г. Екатеринбург, ул. Серафимы Дерябиной, 16; [ondv-i@mail.ru](mailto:ondv-i@mail.ru)

**Предписание № 750/1/1**

**по устранению нарушений требований пожарной безопасности**

МБОУ детский сад компенсирующего вида №466 (ИНН 6658078261)

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения заместителя главного государственного инспектора города Екатеринбурга по пожарному надзору И.В. Климовских №750 от 20.05.2021г., ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с «27» мая 2021г. по «10» июня 2021г. государственным инспектором города Екатеринбурга по пожарному надзору Константином Евгеньевичем Ковиным проведена плановая, выездная проверка объекта защиты МБОУ детский сад компенсирующего вида №466, расположенного(ых) по адресу: 620109, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Заводская, 17А.

совместно заведующим И.Б. Корж

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении и (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5



1	Отделка пола коридора 1 этажа выполнена материалами с неустановленным классом пожарной опасности	ст. 134, табл. 28 Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ (Область применения декоративно-отделочных, облицовочных материалов и покрытий полов на путях эвакуации и в зальных помещениях (за исключением покрытий полов спортивных арен спортивных сооружений и полов танцевальных залов) в зданиях различного функционального назначения, этажности и вместимости приведена в таблицах 28 и 29 приложения к настоящему Федеральному закону)	15.08.22г.
2	На объекте защиты отсутствует техническая документация на установки и системы противопожарной защиты (автоматическая пожарная сигнализация, система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре)	п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020г. (На объекте защиты хранятся техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем.)	15.08.22г.
3	При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности (технические средства функционирующие в составе систем автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре) сверх срока службы, не проведены соответствующие испытания	п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020г. (При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке)	15.08.22г.
4	Системы противопожарной защиты зданий, сооружений (автоматическая пожарная сигнализация, система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре) эксплуатируется с нарушениями требований пожарной безопасности, установленных для указанных систем. Не соблюдены требования по размещению средств, функционирующих в составе системы (пожарные извещатели, прибор приемно-контрольный, оповещатели), линии связи между техническими средствами не обеспечивают сохранение работоспособности при пожаре)	ст. 83, 84, 103 Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ, СП 484.1311500.2020, СП 5.13130.2009, СП 3.13130.2009, п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020г. (При монтаже, ремонте, техническом обслуживании и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения должны соблюдаться проектные решения, а также регламент технического обслуживания указанных систем, утверждаемый руководителем организации. Регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты составляется в том числе с учетом требований технической документации изготовителя технических средств, функционирующих в составе систем. К выполнению работ по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения привлекаются организации или индивидуальные предприниматели, имеющие специальное разрешение, если его наличие предусмотрено законодательством Российской Федерации)	15.08.22г.



Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствие с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане;

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор города Екатеринбурга  
по пожарному надзору Ковин К. Е.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора  
по пожарному надзору)

«10» июня 2021г.



(подпись)  
М.Л.П.\*

Предписание для исполнения получил (а):

Заведующий

Корж Инна Борисовна

(должность, фамилия, инициалы)

«10» июня 2021г.



(подпись)

\* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575804

Владелец Корж Инна Борисовна

Действителен с 25.03.2022 по 25.03.2023