



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

ГУ МЧС России по Свердловской области

620014, г. Екатеринбург, ул. Шейнкмана, 84; т. 217-44-08

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

620014, г. Екатеринбург, ул. Шейнкмана, 84; т. 3124426

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы (по Верх-

Исетскому району МО «город Екатеринбург»)

ОНД и ПР МО «город Екатеринбург»

620102, г. Екатеринбург, ул. Серафимы Дерябиной, 16; [ondv-i@mail.ru](mailto:ondv-i@mail.ru)

город Екатеринбург

(место составления акта)

« 10 » июня 20 21 г.

(дата составления акта)

11 часов 00 минут

(время составления акта)

## **АКТ ПРОВЕРКИ,**

**органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля  
юридического лица, индивидуального предпринимателя**

**№ 751**

по адресу: 620109, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Заводская, 17Б.

(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения заместителя главного государственного инспектора города  
Екатеринбурга по пожарному надзору И.В. Климовских №751 от 20.05.2021г.

проведена плановая, выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального бюджетного образовательного учреждения детский сад компенсирующего  
вида №466 (ИНН 6658078261; ОГРН 1026602319952)

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

«27» мая 2021г. с 10 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин.

«08» июня 2021г. с 11 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин.

«10» июня 2021г. с 10 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 3 рабочих дня, 4 часа 00 минут

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Отделением надзорной деятельности и профилактической работы (по Верх-  
Исетскому району МО «город Екатеринбург») ОНД и ПР МО «город Екатеринбург» УНД и ПР  
ГУ МЧС России по Свердловской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки, заверенной должностным лицом,  
проводившим проверку ознакомлен: Заведующий Корж Инна Борисовна 20.05.2021г. 14 час.  
13 мин.

(заполняется при проведении выездной проверки)

(фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

Не требуется

(заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего предпринимательства)

Лицо(а), уполномоченное(ые) на проведение проверки:

Государственный инспектор города Екатеринбурга по пожарному надзору Ковин Константин Евгеньевич

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии) должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:

Заведующий Корж Инна Борисовна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

Выявлены нарушения обязательных требований пожарной безопасности (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

1. Отделка помещений групповых ячеек выполнена материалами с неустановленным классом пожарной опасности (группы 1Б, 2Б, 3Б, 4Б, 5Б – пол помещений раздевальных, спальные помещения; группы 1Б, 2Б - стены, потолки групповых помещений) (ст. 134 Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ)
2. Отделка пола зала для проведения физкультурных занятий выполнена материалами с неустановленным классом пожарной опасности (ст. 134, табл. 29 Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ)
3. На объекте защиты отсутствует техническая документация на установки и системы противопожарной защиты (автоматическая пожарная сигнализация, система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре) (п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020г.)
4. При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности (технические средства функционирующие в составе систем автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре) сверх срока службы, не проведены соответствующие испытания (п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020г.)
5. Системы противопожарной защиты зданий, сооружений (автоматическая пожарная сигнализация, система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре) эксплуатируется с нарушениями требований пожарной безопасности, установленных для указанных систем. Не соблюдены требования по размещению средств, функционирующих в составе системы (пожарные извещатели, прибор приемно-контрольный, оповещатели), линии связи между техническими средствами не обеспечивают сохранение работоспособности при пожаре) (ст. 83, 84, 103 Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ, СП 484.1311500.2020, СП 5.13130.2009, СП 3.13130.2009, п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020г.)

~~Выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):~~

~~Нарушений не выявлено.~~

Лицо, допустившее нарушения:

Заведующий Корж Инна Борисовна

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля **отсутствует** (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы:

1. Чек-лист от 10.06.2021г.
2. Предписание №751/1/1 от 10.06.2021г.

Подписи лиц, проводивших проверку:

/Ковин К.Е.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

*Корте Иван Борисович, директор*

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«10» июня 2021 г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)

Телефон доверия:

ДНД МЧС России (84954499999)

ГУ МЧС России по Свердловской области (83432629999)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575804

Владелец Корж Инна Борисовна

Действителен с 25.03.2022 по 25.03.2023